



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Dia Operativo: 14/Dic/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m ³)	Flujo máximo (m ³ /h)	Flujo mínimo (m ³ /h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	30,658	2,032	852	3.94	25.62
PSR Arequipa SUR	11,357	1,248	320	3.94	28.92
PSR Tacna	21,034	1,344	596	3.89	30.61
PSR Moquegua	162	19	0	3.59	37.67
PSR Ilo	172	24	0	3.80	29.22
PSR La Joya	10,879	681	201	3.94	31.19
Total Distribuido	74,262	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	74,262	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.