



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Dia Operativo: 23/Dic/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m ³)	Flujo máximo (m ³ /h)	Flujo mínimo (m ³ /h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	48,599	2,784	1,304	3.94	22.69
PSR Arequipa SUR	24,759	1,528	464	3.94	26.12
PSR Tacna	26,352	1,408	751	4.01	30.70
PSR Moquegua	147	23	0	3.59	33.80
PSR Ilo	155	20	0	3.80	30.97
PSR La Joya	19,794	1,286	231	3.94	26.48
Total Distribuido	119,806	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	119,806	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.