



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Dia Operativo: 26/Dic/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m ³)	Flujo máximo (m ³ /h)	Flujo mínimo (m ³ /h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	48,145	2,640	1,416	3.94	20.62
PSR Arequipa SUR	21,120	1,424	520	3.94	23.40
PSR Tacna	19,805	1,197	191	3.89	32.49
PSR Moquegua	158	21	0	3.59	33.48
PSR Ilo	162	22	0	3.80	27.06
PSR La Joya	17,701	1,204	109	3.94	28.48
Total Distribuido	107,090	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	107,090	N/A	N/A	N/A	N/A
--------------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.