



**REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL**

Día operativo	6-Ene-21
----------------------	----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción					
--	--	--	--	--	--

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	35,325	1,856	1,184	3.78	20.61
PSR Arequipa SUR	25,425	1,640	888	3.86	21.63
PSR Tacna	19,643	1,154	669	4.00	32.15
PSR Moquegua	191	24	0	3.59	36.28
PSR Ilo	192	29	0	3.81	30.35
PSR La Joya	19,080	1,603	251	4.00	27.36
Total Distribuido	99,855				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores					
---	--	--	--	--	--

Residencial, Comercial e Industrial	99,855	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.