



**REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL**

Día operativo	8-Ene-21
----------------------	----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción					
--	--	--	--	--	--

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	36,900	1,960	1,288	3.80	23.10
PSR Arequipa SUR	27,900	1,672	992	3.88	25.77
PSR Tacna	15,795	1,102	0	3.90	31.89
PSR Moquegua	128	20	0	3.59	33.80
PSR Ilo	192	29	0	3.81	30.72
PSR La Joya	23,493	1,501	287	4.00	27.74
Total Distribuido	104,408				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores					
---	--	--	--	--	--

Residencial, Comercial e Industrial	104,408	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.