



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO  
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

10-Ene-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	23,400	1,384	688	3.83	25.65
PSR Arequipa SUR	10,800	1,328	284	3.89	27.95
PSR Tacna	25,222	1,247	886	3.81	29.50
PSR Moquegua	176	29	0	3.59	33.82
PSR Ilo	208	31	0	3.81	30.97
PSR La Joya	14,760	726	0	4.00	30.00
Total Distribuido	74,567				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	74,567	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.