



**REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL**

Día operativo	14-Ene-21
----------------------	-----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	21,375	2,192	0	3.81	23.50
PSR Arequipa SUR	26,775	1,440	1,020	3.89	24.51
PSR Tacna	24,548	1,253	720	3.81	30.32
PSR Moquegua	172	22	0	3.59	33.81
PSR Ilo	198	32	0	3.81	31.12
PSR La Joya	18,300	948	333	4.00	29.06
Total Distribuido	91,367				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	91,367	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.