



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo 16-Ene-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	37,800	2,112	1,232	3.81	23.26
PSR Arequipa SUR	24,075	1,464	584	3.98	24.24
PSR Tacna	22,365	1,144	834	3.90	30.93
PSR Moquegua	172	22	0	3.59	30.76
PSR Ilo	198	32	0	3.81	34.37
PSR La Joya	18,780	956	191	4.00	27.04
Total Distribuido	103,390				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	103,390	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.