



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

18-Ene-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	40,163	2,272	1,280	3.81	22.87
PSR Arequipa SUR	24,525	1,256	808	3.91	23.29
PSR Tacna	22,410	1,275	878	3.81	32.15
PSR Moquegua	172	25	0	3.69	35.76
PSR Ilo	197	29	0	3.81	30.35
PSR La Joya	26,100	1,673	837	4.00	28.68
Total Distribuido	113,567				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	113,567	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.