



**REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL**

Día operativo	19-Ene-21
----------------------	-----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	40,275	2,384	1,280	3.78	23.13
PSR Arequipa SUR	27,113	1,344	956	3.91	26.19
PSR Tacna	22,365	1,209	983	3.81	30.82
PSR Moquegua	172	31	0	3.59	35.28
PSR Ilo	197	29	0	3.81	26.85
PSR La Joya	28,170	1,400	331	4.00	29.18
Total Distribuido	118,292				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	118,292	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.