



**REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL**

Día operativo	20-Ene-21
----------------------	-----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	36,331	2,032	1,208	3.80	23.40
PSR Arequipa SUR	25,875	1,432	952	3.89	20.31
PSR Tacna	24,525	1,245	856	3.90	27.03
PSR Moquegua	172	31	0	3.59	31.29
PSR Ilo	198	29	0	3.81	29.37
PSR La Joya	15,480	1,227	277	4.00	25.91
Total Distribuido	102,581				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	102,581	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.