

REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo	21-Ene-21
---------------	-----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	43,875	2,112	1,496	3.78	24.07
PSR Arequipa SUR	28,125	1,456	904	3.95	25.47
PSR Tacna	24,053	1,181	856	3.90	32.02
PSR Moquegua	172	24	0	3.59	36.30
PSR Ilo	198	33	0	3.81	29.65
PSR La Joya	17,340	1,185	429	4.00	28.89
Total Distribuido	113,763				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial,Comercial e Industrial	113,763	N/A	N/A	N/A	N/A
------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.