



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo	22-Ene-21
----------------------	-----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	40,710	2,144	1,312	3.77	25.20
PSR Arequipa SUR	27,675	1,376	880	3.89	26.12
PSR Tacna	22,005	1,255	707	4.00	29.17
PSR Moquegua	172	23	0	3.59	32.41
PSR Ilo	198	29	0	3.81	28.51
PSR La Joya	21,769	1,313	526	4.00	29.28
Total Distribuido	112,529				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	112,529	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.