



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo	25-Ene-21
----------------------	-----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	43,819	2,272	1,280	3.81	22.49
PSR Arequipa SUR	27,000	1,512	892	3.91	27.42
PSR Tacna	23,805	1,278	933	3.81	31.48
PSR Moquegua	170	24	0	3.59	35.99
PSR Ilo	197	25	0	3.81	30.62
PSR La Joya	15,555	1,459	532	4.00	28.71
Total Distribuido	110,546				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	110,546	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.