



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo	26-Ene-21
----------------------	-----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	40,725	2,128	1,272	3.83	24.32
PSR Arequipa SUR	31,219	1,704	968	3.84	27.06
PSR Tacna	24,086	1,243	944	3.81	31.76
PSR Moquegua	170	21	0	3.59	37.51
PSR Ilo	197	29	0	3.81	26.48
PSR La Joya	21,746	1,402	476	4.00	30.12
Total Distribuido	118,143				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	118,143	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.