



**REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL**

Día operativo	29-Ene-21
----------------------	-----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción					
--	--	--	--	--	--

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	40,500	2,240	1,328	3.81	23.42
PSR Arequipa SUR	21,348	1,136	724	3.94	28.30
PSR Tacna	22,522	1,289	772	3.90	31.34
PSR Moquegua	171	25	0	3.59	36.75
PSR Ilo	199	29	0	3.81	32.37
PSR La Joya	26,350	1,642	270	4.00	28.42
Total Distribuido	111,091				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores					
---	--	--	--	--	--

Residencial, Comercial e Industrial	111,091	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.