



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo	30-Ene-21
----------------------	-----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	37,800	2,048	1,296	3.81	23.59
PSR Arequipa SUR	21,150	1,208	478	4.00	26.91
PSR Tacna	21,735	1,322	752	4.00	31.71
PSR Moquegua	152	22	0	3.59	37.03
PSR Ilo	188	34	0	3.81	30.96
PSR La Joya	18,506	1,286	238	4.00	30.01
Total Distribuido	99,531				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	99,531	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.