



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO  
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

3-Ene-22

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	21,600	2,160	752	3.83	24.62
PSR Arequipa SUR	12,150	1,168	0	3.95	30.06
PSR Tacna	13,050	1,124	0	3.89	32.23
PSR Moquegua	113	24	0	3.59	38.00
PSR Ilo	138	28	0	3.80	30.12
PSR La Joya	12,501	1,513	252	3.89	29.28
Total Distribuido	59,552				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	59,552	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.