



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

6-Ene-22

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	47,925	2,480	1,208	3.81	19.61
PSR Arequipa SUR	25,425	1,568	768	3.97	23.39
PSR Tacna	21,600	1,187	668	3.89	31.89
PSR Moquegua	144	21	0	3.59	36.99
PSR Ilo	185	28	0	3.80	30.69
PSR La Joya	17,190	1,312	129	3.89	28.82
Total Distribuido	112,469				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	112,469	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.