



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

8-Ene-22

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	47,250	2,608	1,160	3.83	21.65
PSR Arequipa SUR	24,867	1,368	376	4.06	23.67
PSR Tacna	22,230	1,280	656	3.89	31.96
PSR Moquegua	146	23	0	3.59	36.28
PSR Ilo	168	23	0	3.80	28.30
PSR La Joya	15,120	359	195	4.00	29.72
Total Distribuido	109,781				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	109,781	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.