



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO  
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

9-Ene-22

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	31,725	2,000	856	3.83	22.76
PSR Arequipa SUR	9,000	1,536	231	3.91	25.60
PSR Tacna	21,240	1,133	684	3.89	32.49
PSR Moquegua	132	24	0	3.59	34.83
PSR Ilo	172	27	0	3.80	31.96
PSR La Joya	14,712	891	102	4.00	29.25
Total Distribuido	76,981				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	76,981	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.