



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO  
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

10-Ene-22

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	49,275	2,528	1,152	3.81	21.28
PSR Arequipa SUR	28,035	1,616	780	3.98	25.53
PSR Tacna	23,031	1,252	697	3.89	34.25
PSR Moquegua	165	23	0	3.59	35.97
PSR Ilo	172	27	0	3.80	28.64
PSR La Joya	20,250	1,430	227	3.89	27.37
Total Distribuido	120,928				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	120,928	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.