



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

11-Ene-22

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	48,690	2,800	1,232	3.73	20.95
PSR Arequipa SUR	26,550	1,600	836	3.94	24.91
PSR Tacna	23,427	1,364	666	3.89	31.72
PSR Moquegua	154	23	0	3.59	35.03
PSR Ilo	177	23	0	3.80	27.87
PSR La Joya	27,849	1,601	523	3.80	29.97
Total Distribuido	126,847				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	126,847	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.