



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO  
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

12-Ene-22

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	46,242	2,560	1,096	3.84	22.21
PSR Arequipa SUR	29,925	1,608	772	3.95	24.92
PSR Tacna	22,923	1,494	681	3.89	31.68
PSR Moquegua	166	26	0	3.59	36.50
PSR Ilo	173	27	0	3.80	28.19
PSR La Joya	24,597	1,671	260	4.00	26.65
Total Distribuido	124,026				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	124,026	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.