



**REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL**

Día operativo	13-Ene-22
----------------------	-----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	48,267	2,528	1,136	3.83	21.86
PSR Arequipa SUR	22,950	1,584	832	3.94	26.63
PSR Tacna	23,616	1,424	567	3.89	32.24
PSR Moquegua	161	27	0	3.59	35.49
PSR Ilo	184	30	0	3.80	31.91
PSR La Joya	18,945	1,670	106	3.89	27.88
Total Distribuido	114,123				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	114,123	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.