



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO  
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

14-Ene-22

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	47,367	2,592	1,152	3.83	21.25
PSR Arequipa SUR	31,005	1,600	764	3.97	24.24
PSR Tacna	21,312	1,412	672	3.89	27.37
PSR Moquegua	154	23	0	3.59	30.44
PSR Ilo	175	24	0	3.80	28.46
PSR La Joya	16,458	1,358	0	4.00	20.93
Total Distribuido	116,470				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	116,470	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.