



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

**Día Operativo:** 27-01-2022

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	45,369	2,352	1,320	3.84	22.87
<b>PSR Arequipa SUR</b>	24,525	1,536	756	3.95	25.75
<b>PSR Tacna</b>	18,101	1,070	497	3.89	30.60
<b>PSR Moquegua</b>	159	28	0	3.69	33.74
<b>PSR Ilo</b>	197	29	0	3.80	30.71
<b>PSR La Joya</b>	20,085	1,543	122	3.89	30.62
<b>Total Distribuido</b>	108,436	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	108,436	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.