



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 29-01-2022

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	47,138	2,640	1,032	3.83	20.57
PSR Arequipa SUR	22,725	1,512	640	4.06	25.06
PSR Tacna	21,150	1,379	567	3.89	31.62
PSR Moquegua	154	21	0	3.69	34.73
PSR Ilo	183	26	0	3.80	32.43
PSR La Joya	13,440	919	119	4.00	29.40
Total Distribuido	104,790	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial		N/A	N/A	N/A	N/A
--	--	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.