



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 31-01-2022

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	46,980	2,672	908	3.83	18.33
PSR Arequipa SUR	25,200	1,464	704	3.94	22.05
PSR Tacna	20,790	1,248	548	3.89	31.50
PSR Moquegua	180	25	0	3.69	33.72
PSR Ilo	194	29	0	3.80	30.83
PSR La Joya	16,875	1,294	252	3.89	25.62
Total Distribuido	110,218	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	110,218	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.