



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 01-Ene-2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	30,375	2,304	864	3.91	21.31
PSR Arequipa SUR	6,750	1,064	213	3.94	21.44
PSR Tacna	17,487	956	514	3.90	29.71
PSR Moquegua	120	15	0	3.60	34.86
PSR Ilo	142	20	0	3.80	30.10
PSR La Joya	10,410	1,083	0	4.01	23.99
Total Distribuido	65,284	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	65,284	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.