



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 02-Ene-2023

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	45,099	2,416	1,376	3.92	21.46
<b>PSR Arequipa SUR</b>	17,172	1,440	532	3.91	23.59
<b>PSR Tacna</b>	19,089	1,171	564	3.90	31.69
<b>PSR Moquegua</b>	159	20	0	3.60	34.37
<b>PSR Ilo</b>	131	24	0	2.89	29.06
<b>PSR La Joya</b>	21,678	1,559	0	3.90	27.86
<b>Total Distribuido</b>	103,328	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	103,328	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.