



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 04-Ene-2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	42,039	2,352	1,168	3.97	21.36
PSR Arequipa SUR	27,207	1,368	804	3.95	24.07
PSR Tacna	19,170	1,205	620	4.01	33.47
PSR Moquegua	185	30	0	3.60	34.67
PSR Ilo	201	32	0	3.69	30.37
PSR La Joya	15,738	1,142	0	4.01	27.25
Total Distribuido	104,540	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	104,540	N/A	N/A	N/A	N/A
--------------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.