



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 21-Ene-2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	15,266	1,640	0	4.00	24.88
PSR Arequipa SUR	17,667	976	498	3.98	22.40
PSR Tacna	13,635	1,059	546	3.90	32.90
PSR Moquegua	157	26	0	3.60	36.73
PSR Ilo	191	30	0	3.81	33.42
PSR La Joya	960	2,635	0	4.19	27.41
Total Distribuido	47,876	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	47,876	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.