



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 23-Ene-2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	5,130	498	107	3.95	29.54
PSR Arequipa SUR	18,900	1,048	424	3.98	27.81
PSR Tacna	17,550	948	587	3.90	33.73
PSR Moquegua	169	28	0	3.51	36.48
PSR Ilo	195	26	0	3.80	31.47
PSR La Joya	3,285	681	0	4.01	30.09
Total Distribuido	45,229	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	45,229	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.