



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:	25-Ene-2023
----------------	-------------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	6,039	1,440	0	3.97	30.32
PSR Arequipa SUR	1,350	214	0	4.00	26.01
PSR Tacna	1,278	53	0	3.89	32.97
PSR Moquegua	172	25	0	3.60	37.00
PSR Ilo	201	44	0	3.80	32.89
PSR La Joya	5,490	2,004	0	4.00	29.46
Total Distribuido	14,530	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	14,530	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.