



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 04-Ene-2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

| Punto de Recepción | Volumen entregado (m3) | Flujo máximo (m3/h) | Flujo mínimo (m3/h) | Presión de entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| PSR Arequipa NORTE | 43,200 | 2,512 | 916 | 3.92 | 25.39 |
| PSR Arequipa SUR | 27,675 | 1,576 | 920 | 3.95 | 25.00 |
| PSR Tacna | 19,350 | 1,084 | 628 | 4.00 | 31.48 |
| PSR Moquegua | 161 | 23 | 0 | 3.60 | 36.74 |
| PSR Ilo | 173 | 22 | 0 | 3.70 | 31.21 |
| PSR La Joya | 22,815 | 1,579 | 227 | 3.89 | 29.49 |
| Total Distribuido | 113,375 | N/A | N/A | N/A | N/A |

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

| | | | | | |
|--|---------|-----|-----|-----|-----|
| Residencial, Comercial e Industrial | 113,375 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|--|---------|-----|-----|-----|-----|

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.