



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 13-Ene-2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	25,875	1,704	616	3.92	27.24
PSR Arequipa SUR	21,825	1,432	506	4.03	28.46
PSR Tacna	22,825	1,216	708	4.00	31.99
PSR Moquegua	142	14	0	3.69	37.19
PSR Ilo	157	15	0	3.70	32.72
PSR La Joya	19,680	991	153	3.89	28.83
Total Distribuido	90,504	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	90,504	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.