



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 15-Ene-2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	35,550	2,208	924	3.92	27.67
PSR Arequipa SUR	24,750	1,520	780	3.97	29.14
PSR Tacna	17,730	1,086	544	4.00	31.59
PSR Moquegua	155	23	0	3.60	32.98
PSR Ilo	172	24	0	3.70	29.24
PSR La Joya	25,950	1,655	115	3.80	31.48
Total Distribuido	104,307	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	104,307	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.