



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 18-Ene-2024

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

| Punto de Recepción        | Volumen entregado (m3) | Flujo máximo (m3/h) | Flujo mínimo (m3/h) | Presión de entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>PSR Arequipa NORTE</b> | 33,975                 | 2,176               | 720                 | 3.91                      | 27.68                   |
| <b>PSR Arequipa SUR</b>   | 26,100                 | 1,400               | 868                 | 3.97                      | 27.72                   |
| <b>PSR Tacna</b>          | 18,045                 | 1,012               | 577                 | 4.00                      | 31.51                   |
| <b>PSR Moquegua</b>       | 166                    | 22                  | 0                   | 3.60                      | 33.97                   |
| <b>PSR Ilo</b>            | 176                    | 27                  | 0                   | 3.70                      | 30.24                   |
| <b>PSR La Joya</b>        | 18,114                 | 1,459               | 183                 | 4.01                      | 32.69                   |
| <b>Total Distribuido</b>  | 96,577                 | N/A                 | N/A                 | N/A                       | N/A                     |

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

|  |        |     |     |     |     |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Residencial, Comercial e Industrial</b> | 96,577 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.