



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 19-Ene-2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	31,275	2,480	732	3.92	27.17
PSR Arequipa SUR	23,850	1,448	720	4.00	27.34
PSR Tacna	17,685	961	567	4.00	34.46
PSR Moquegua	156	23	0	3.60	37.62
PSR Ilo	171	25	0	3.70	29.93
PSR La Joya	14,850	942	85	3.89	34.43
Total Distribuido	87,987	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	87,987	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.