



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 22-Ene-2024

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	28,800	2,144	700	3.91	28.00
<b>PSR Arequipa SUR</b>	24,300	1,488	764	3.98	28.24
<b>PSR Tacna</b>	5,400	825	0	4.00	33.98
<b>PSR Moquegua</b>	155	22	0	3.60	38.72
<b>PSR Ilo</b>	167	22	0	3.70	32.74
<b>PSR La Joya</b>	19,890	1,402	241	3.89	30.98
<b>Total Distribuido</b>	78,712	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	78,712	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.