



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 24-Ene-2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	33,975	2,640	760	3.91	27.89
PSR Arequipa SUR	24,975	1,432	704	4.00	28.66
PSR Tacna	3,375	415	0	4.00	32.00
PSR Moquegua	162	23	0	3.60	39.93
PSR Ilo	177	28	0	3.70	30.37
PSR La Joya	19,485	1,221	241	3.89	32.74
Total Distribuido	82,149	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	82,149	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.