



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 08/Ene/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	42,750	2,624	1,208	3.91	23.57
PSR Arequipa SUR	24,075	1,440	720	3.95	28.04
PSR Tacna	17,370	941	558	4.01	31.32
PSR Moquegua	166	22	0	3.59	36.49
PSR Ilo	161	25	0	3.80	32.14
PSR La Joya	4,140	881	105	3.95	33.25
Total Distribuido	88,663	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	88,663	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.