



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

13/Ene/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	40,725	2,368	1,168	3.91	23.57
PSR Arequipa SUR	20,250	1,336	516	3.95	27.29
PSR Tacna	16,605	1,037	0	4.01	32.50
PSR Moquegua	161	22	0	3.59	37.50
PSR Ilo	165	24	0	3.80	32.92
PSR La Joya	24,219	1,462	804	3.95	28.59
Total Distribuido	102,125	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	102,125	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.