



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 20/Ene/2025

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	41,175	2,512	1,120	3.91	21.40
<b>PSR Arequipa SUR</b>	26,550	1,768	724	3.97	24.40
<b>PSR Tacna</b>	22,158	1,033	653	4.01	31.97
<b>PSR Moquegua</b>	166	20	0	3.59	34.25
<b>PSR Ilo</b>	162	23	0	3.80	32.13
<b>PSR La Joya</b>	19,395	1,449	377	3.95	26.87
<b>Total Distribuido</b>	109,607	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	109,607	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.