



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

27/Ene/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

| Punto de Recepción | Volumen entregado (m3) | Flujo máximo (m3/h) | Flujo mínimo (m3/h) | Presión de entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| PSR Arequipa NORTE | 40,725 | 2,352 | 1,008 | 3.91 | 25.90 |
| PSR Arequipa SUR | 22,500 | 1,544 | 512 | 3.97 | 27.21 |
| PSR Tacna | 17,901 | 1,047 | 517 | 4.01 | 32.50 |
| PSR Moquegua | 180 | 113 | 0 | 3.59 | 37.41 |
| PSR Ilo | 156 | 22 | 0 | 3.80 | 31.19 |
| PSR La Joya | 19,752 | 1,293 | 447 | 3.95 | 28.66 |
| Total Distribuido | 101,214 | N/A | N/A | N/A | N/A |

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

| | | | | | |
|--|---------|-----|-----|-----|-----|
| Residencial, Comercial e Industrial | 101,214 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|--|---------|-----|-----|-----|-----|

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.