



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 30/Ene/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	44,325	2,496	1,056	3.91	25.75
PSR Arequipa SUR	19,013	1,248	450	3.95	27.58
PSR Tacna	19,845	1,094	485	4.01	32.70
PSR Moquegua	164	23	0	3.59	38.16
PSR Ilo	160	24	0	3.80	32.63
PSR La Joya	26,400	1,634	596	3.95	29.33
Total Distribuido	109,907	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	109,907	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.