



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Dia Operativo: 01/Ene/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m ³)	Flujo máximo (m ³ /h)	Flujo mínimo (m ³ /h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	28,251	1,864	644	3.94	26.89
PSR Arequipa SUR	3,861	1,616	0	3.94	29.77
PSR Tacna	10,210	619	55	4.01	30.50
PSR Moquegua	123	15	0	3.59	38.38
PSR Ilo	145	18	0	3.80	31.21
PSR La Joya	3,110	338	87	3.94	33.00
Total Distribuido	45,700				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	45,700	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.