



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 06/Ene/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	47,009	2,704	1,368	3.92	22.28
PSR Arequipa SUR	27,711	1,608	596	3.94	26.84
PSR Tacna	15,268	1,092	0	4.01	31.99
PSR Moquegua	163	20	0	3.59	36.71
PSR Ilo	178	26	0	3.80	31.32
PSR La Joya	22,093	1,447	238	3.94	28.08
Total Distribuido	112,423	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	112,423	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.