



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 10/Ene/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	46,328	2,640	1,112	3.94	21.77
PSR Arequipa SUR	24,527	1,648	484	3.94	21.64
PSR Tacna	22,358	1,335	199	4.00	34.99
PSR Moquegua	132	19	0	3.59	36.21
PSR Ilo	153	24	0	3.80	33.64
PSR La Joya	12,362	898	128	3.94	28.75
Total Distribuido	105,860	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	105,860	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.